

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Πράξη: Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων

Υποέργο: Αυτεπιστασία

Αντικείμενο: Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Ομάδα: Β -Ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, πυροπροστασία

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1^ο πίνακα:

Στη στήλη «Περιγραφή Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «Πρότυπο» αναφέρεται το πρότυπο που πρέπει να πληροί το αντίστοιχο υλικό.

Στη στήλη «Απάντηση/Παραπομπή» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή:

- **ΝΑΙ** αν ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ή τεχνικού φυλλαδίου κατά την υποβολή της προσφοράς και ο έλεγχος συμμόρφωσης θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής
- **Την παραπομπή στο πιστοποιητικό ή τεχνικό φυλλάδιο που θα επισυναφθεί σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή τους κατά την κατάθεση της προσφοράς**

οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υποδηλώνουν τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Αντίστοιχα, στο 2^ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

α/α	περιγραφή υλικού	πρότυπο	Απάντηση / παραπομπή
-----	------------------	---------	----------------------

**ΟΜΑΔΑ Β - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
CPV: 31700000-3 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)**

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΜΗΜΑ 01 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

01	Αγωγός NYA 1,5mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
02	Αγωγός NYA 2,5mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
03	Αγωγός NYA 4,0mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
04	Καλώδιο NYΥ 5x4mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
05	Καλώδιο NYΥ 5x6mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
06	Καλώδιο NYΥ 5x10mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
07	Καλώδιο NYΥ 4x16mm ²	ELOT 843 VDE 0271	
08	Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων Ø13,5 πλαστικός	-	
09	Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων Ø16 πλαστικός	-	
10	Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων Ø23 πλαστικός	-	
11	Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων, θωρακισμένος Ø29	-	
12	Πλαστικός σωλήνας Ø50	-	
13	Μικροαυτόματος 10Α	VDE 0664	
14	Μικροαυτόματος 16Α	VDE 0664	
15	Μικροαυτόματος 20Α	VDE 0664	
16	Διακόπτης ηλεκτρικών πινάκων 25Α	VDE 0664	

17	Διακόπτης ηλεκτρικών πινάκων 2x25A	VDE 0664	
18	Διακόπτης ηλεκτρικών πινάκων 3x25A	VDE 0664	
19	Διακόπτης ηλεκτρικών πινάκων 3x40A	VDE 0664	
20	Διακόπτης ηλεκτρικών πινάκων 3x63A	VDE 0664	
21	Ασφάλεια 25A	-	
22	Ασφάλεια 35A	-	
23	Ασφάλεια 50A	-	
24	Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικών πινάκων	CE	
25	Διακόπτης διαφυγής έντασης 4x40A	CE	
26	Ηλεκτρικός πίνακας 2 σειρών, 12 στοιχείων IP40	EN 60439-1	
27	Ηλεκτρικός πίνακας 3 σειρών, 12 στοιχείων IP40	EN 60439-1	
28	Ηλεκτρικός πίνακας 4 σειρών, 12 στοιχείων IP40	EN 60439-1	
29	Διακόπτης απλός μονοπολικός	CE	
30	Διακόπτης κομμιτατέρ ή αλέ ρετοθρ	CE	
31	Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα"	EN-60598-1 EN 60598-2	
32	Φωτιστικό τοίχου LED 12w IP54	EN-60598-1 EN 60598-2	



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

33	Φωτιστικό οροφής LED 6w IP54	EN-60598-1 EN 60598-2	
34	Φωτιστικό σώμα οροφής έως 4 λαμπτήρες	EN-60598-1 EN 60598-2	
35	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x20W	EN-60598-1 EN 60598-2	
36	Λαμπτήρας χαμηλής κατανάλωσης 10W	CE	
37	Ρευματοδότης SCHUKO 10A	CE	
38	Ρευματοδότης SCHUKO 16A	CE	
39	Κυτίο διακλάδωσης Ø70 IP65	-	
40	Κυτίο διακλάδωσης 100x100mm IP65	-	
41	Αγωγός γυμνός χάλκινος 16mm ²	EN 62561-2	
42	Σφικτήρας γείωσης	-	
43	Η/Ζ κλειστού τύπου, ισχύος 30KVA	ISO 8528/1 ISO 8528/5 EN 12100 EN 13857 CE	
44	Μπαταρίες χωρητικότητας 1000Ah	EN 61427-2	
45	Inverter ισχύος 10kw	EN-IEC 60335-1 EN 55014-1 EN 55014-2	
46	Φορτιστής 160A	EN 60335-1 EN 55014-1 EN 55014-2	
47	Αυτόματος πίνακας μεταγωγής πλήρης	CE	

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΜΗΜΑ 02 - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

48	Καλώδιο JY(st)Y 2 ζευγών		
49	Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων Ø13,5		
50	Τηλεφωνικός καταμεμητής με 5 σειρές		
51	Τηλεφωνική λήψη τύπου modular jack		

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΜΗΜΑ 03 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

52	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kgr		
53	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12kgr		
54	Πυροσβεστική φωλιά		
55	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Ø30/35	EN 10216-1	
56	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών		
57	Καλώδιο τύπου NYM 2x1,5mm ²		
58	Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων Ø13,5		
59	Ανιχνευτής ιονισμού καπνού	EN 54	
60	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	EN 54	
61	Υαλόφροκτο κομβίο συναγερμού		



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

62	Φαροσειρήνα	EN54	
63	Φωτιστικό ασφαλείας 6W - 90'		
ΟΜΑΔΑ Β - ΤΜΗΜΑ 04 – ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΑ			
64	Μονωτική ταινία 19mm διαφόρων χρωμάτων	-	
65	Μονωτική ταινία 38mm διαφόρων χρωμάτων	-	
66	Κάψες καλωδίων διαφόρων διαμετρημάτων	-	
67	Κλέμμες βραδύκαυστες 30α	-	
68	Ρόκα καλωδίων διαφόρων τύπων	-	

2ος Πίνακας

Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης	Απάντηση
Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό):	
Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό):	

Υπογραφή