



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 23-02-2021

Αριθμ. Πρωτ.: 80

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς

ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση όσον αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 106303) για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και προμήθεια και εγκατάσταση Πυρανίχνευσης - Ομάδα Β» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια και τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού», της πράξης: «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου»

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τεύχη δημοπράτησης με αριθ. 04.18, του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 106303, παρέχεται η παρακάτω διευκρίνηση:

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», στην προδιαγραφή του “**Η/Ζ 30KVA τριφασικό**” (στη σελίδα 25^η), προστίθενται τα παρακάτω:

- Η γεννήτρια θα είναι εγκατεστημένη σε ηχομονωτικό κλωβό.

- Για την απόσβεση του θορύβου εξάτμισης θα εγκατασταθεί σιγαστήρας, σχεδιασμένος σαν σιγαστήρας απορρόφησης με ελεύθερη δίοδο. Θα αποτελείται από συγκολλητό ατσάλινο κέλυφος και σύνδεση με φλάντζα. Η στάθμη θορύβου πρέπει να είναι 45 dB (A) στην έξοδο σε 5m απόσταση.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω διόρθωση.

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής