



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 14/07/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 533

**Προς:** Όλους τους ενδιαφερομένους

**ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ' αρ. 01.13 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», της Πράξης: «Αποκατάσταση Παλαιού Βαγεναριού «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»-ΔΟΝΤΑ της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού Χώρου» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 197612)**

**Ε:** Για αρκετά είδη ζητείται η πλήρωση των προδιαγραφών με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (πχ ενδεικτικά αναφέρονται ΑΑ 26 Σχιστόπλακες ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009) και όχι με τα πρότυπα EN που περιγράφονται σε αυτήν και αφορούν το κάθε υλικό. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνουν αποδεκτά τα είδη με την πιστοποίηση από τα ισχύοντα EN.

Απάντηση

Επισυνάπτεται ορθή επανάληψη του πίνακα τεχνικής προσφοράς με τα ισχύοντα EN για το σύνολο των υλικών

**Α/Α 4 Άμμος**

**Ε:** Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή Άμμος η οποία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 12620 και το EN 13139 η οποία δεν διαθέτει το ΕΛΟΤ 408.

Απάντηση

Θα γίνει αποδεκτή άμμος η οποία θα είναι πιστοποιημένη με το EN 12620 και το EN 13139.

**Α/Α 2 Κονίαμα ενέματος**

**Ε:** Επειδή το EN 1008 αφορά την ανάλυση του σκυροδέματος σε νερό και EN 934-5 αφορά τα πρόσμικτα σκυροδέματος παρακαλώ να με ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτό υλικό το οποίο θα είναι σύμφωνο μόνο με το EN 998-2.

Απάντηση

Θα γίνει αποδεκτό κονίαμα ενέματος μόνο σύμφωνα με το EN 998-2 καθώς τα υπόλοιπα πρότυπα αφορούν πρότυπα των συστατικών του υλικού, η συμμόρφωση με το ανωτέρω πρότυπο καλύπτει και τις επιμέρους απαιτήσεις των συστατικών και έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής

#### **A/A 11 Περλίτης**

**E:** Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνουν αποδεκτά υλικά σύμφωνα μόνο με το EN 13055-1

Απάντηση

θα γίνουν αποδεκτά υλικά σύμφωνα μόνο με το EN 13055-1

#### **A/A 6 Σκύρα**

**E:** Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνουν αποδεκτά υλικά σύμφωνα μόνο με το EN 13242

Απάντηση

θα γίνουν αποδεκτά υλικά σύμφωνα μόνο με το EN 13242 καθώς το EN 12620 έχει αναγραφεί εκ παραδρομής

#### **A/A 16 Σίδηρος STIII**

**E:** Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνουν αποδεκτά σίδερα κατηγορίας B500c.

Απάντηση

Εκ παραδρομής αναγράφηκε στην ονομασία του υλικού η κατηγορία STIII. Θα γίνουν αποδεκτά σίδερα σύμφωνα με την ισχύουσα ονομασία B500c

#### **A/A 43-44 Μολυβδόφυλλα - Μολυβδόκολλα**

**E:** Επειδή και για τα 2 είδη ζητείται πιστοποίηση με τα ίδια 2 πρότυπα, γεγονός που είναι αδύνατο, καθώς το ένα υλικό είναι μετάλλευμα και το άλλο συγκολλητικό υλικό, παρακαλώ να μας ενημερώσετε ποια είναι τα πρότυπα που ισχύουν για το καθένα.

Απάντηση

Για το υλικό μολύβδόφυλλο ζητείται η πιστοποίηση EN 12588 ενώ για το υλικό μολυβδόκολλα δεν απαιτείται συμμόρφωση με πρότυπο

A/A	Είδος υλικού	Πρότυπο	Απάντηση
1	Σύντριμμα	EN 12620	
2	Κονίαμα ενέματος	EN 998-2	
3	Υλικό αρμού	EN 998-2	
4	Άμμος	EN 13139 EN 12620	
5	Σκωρία	-	
6	Σκύρα	EN 13242	
7	Πλαστικοποιητής	EN 934-3	
8	Τσιμέντο μαύρο - 50KG / Σάκοι	EN 197-1	
9	Λευκό τσιμέντο	EN 197-1	
10	Θηραϊκή γη	-	
11	Περλίτης	EN 13055-1	
12	Ασβέστης	EN 459	
13	Φορμάικα τύπου DUROPAL	-	
14	Κόλλα φορμάικας	-	
15	Σιδηρικά - καρφιά	-	
16	Σίδηρος B500c	EN 10080	
17	Δομικό πλέγμα B500C	ΕΛΟΤ 1421.03	
18	Ανοξείδωτη λαμαρίνα	-	
19	Επίπεδη λαμαρίνα	-	
20	Μορφοσίδηρος	EN 10025	
21	Υδρορροή οριζόντια	-	

22	Υδρορροή κατακόρυφη	-	
23	Δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	EN 13658	
24	Πλίνθοι τυποποιημένοι 15X9X33	EN 771-1	
25	Λίθοι		
26	Σχιστόπλακες	EN 12326-1, EN1341, EN1342	
27	Κεραμίδια ρωμαϊκά	EN 1304	
28	Χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	EN 12326-1, EN1341	
29	Χονδρόπλακες ακανόνιστες	EN 12326-1, EN1341, EN1342	
30	Πλακίδια GROUP 4 20X20	-	
31	Πλακίδια GROUP 1 20X20	-	
32	Κόλλα πλακιδίων	EN 12004	
33	Αρμόστοκος	-	
34	Βερνικόχρωμα	Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α)	
35	Υδρόχρωμα	Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α)	
36	Ακρυλικό χρώμα	Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α)	
37	Πλαστικό χρώμα	Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α)	
38	Αντιτυρικό βερνίκι	EN 13501-1	
39	Αστάρι τοιχοποιιών	Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α)	
40	Λινέλαιο	Οδηγία 2008/98/ΕΚ	
41	Μυκητοκτόνο	Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α) EN22, EN370, EN118, EN113, EN73, EN84	
42	Υαλόχαρτο	-	

43	Μολυβδόφυλλα	ΕΛΟΤ EN 12588	
44	Μολυβδόκολλα	-	
45	EPDM	-	
46	Πλάκες εξηλασ. Πολυστερίνης	EN 13164	
47	Πλάκες πετροβάμβακα	EN 13162	
48	Τάπητας PVC	-	
49	Στεγανωτικό τσιμεντοειδών υλικών	-	
50	Οικοδομική ρητίνη	-	
51	Μεμβράνη HDPE	-	
52	Γυψοσανίδες ανθυγρές	EN 520	
53	Γεώφασμα 200gr/m <sup>2</sup>	-	
54	Πλαστικός σωλήνας Φ140	-	
55	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξ.	-	

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος