



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 20/07/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 558

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

**ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ' αρ. 01.13.Π Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 198254)**

**Ερώτημα:**

Παρακαλώ για τις διευκρινίσεις σας:

**A/A 3: 3A – Σκύρα**

Θα γίνουν αποδεκτά υλικά του είδους **3A – Σκύρα** τα οποία είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο EN 13242 : 2002+A1:2007.

**A/A 4 Άμμος**

Θα γίνει αποδεκτή **Άμμος** η οποία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 12620 και το EN 13139.

**A/A 15: Λίθοι**

Θα γίνουν αποδεκτά υλικά του είδους **Λίθοι** σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ 749, 750. Συγκεκριμένη περιγραφή για τους λίθους θα δοθεί από τον επιβλέποντα κατά την παραγγελία.

**A/A 16: Χονδρόπλακες**

Θα γίνουν αποδεκτά υλικά του είδους **Χονδρόπλακες** με πρότυπα EN 12326-1 και EN1341.

**A/A 18 Υδράσβεστος**

Θα γίνουν αποδεκτά υλικά του είδους **Υδράσβεστος** σύμφωνα μόνο με το EN 459-1.

**A/A 19: Υδραυλικό ασβεστοκονίαμα**

Θα γίνουν αποδεκτά υλικά του είδους **Υδραυλικό ασβεστοκονίαμα** με πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998-2.

Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και η καταλληλότητα των ειδών της προμήθειας θα ελέγχονται κατά τις παραδόσεις των υλικών από τον ανάδοχο, όπου θα ζητούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος