



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 22/05/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 350

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ' αρ. 01.12 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» της Πράξης: «Επισκευή-Αποκατάσταση παλαιού Αρσανά Ι.Μ.Φιλοθέου » (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 193212)

Ερώτημα:

Παρακαλώ για τις διευκρινίσεις σας:

Α/Α 10 ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή θηραϊκή γη με ειδικό βάρος από 550-600κ/τ3

Α/Α 12 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Σύμφωνα με τον πίνακα στο μέρος Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) απαιτείται το πρότυπο EN 934-3. Το συγκεκριμένο πρότυπο όμως πιστοποιεί τον πλαστικοποιητή όπως φαίνεται και από τον α.α 11. Επειδή για την ρητίνη δεν υπάρχει πρότυπο που να την πιστοποιεί, παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα γίνει αποδεκτό μόνο το τεχνικό φυλλάδιο του είδους .

Α/Α 15 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 20Χ10Χ5

Το ΕΤΕΠ 1501-03-02-02-00:2009 αφορά την Εθνική τεχνική περιγραφή που περιέχει τα πρότυπα πχ τα EN 772-1 και όχι τα πρότυπα που πρέπει να πιστοποιηθούν τα υλικά. Για το υλικό όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές δύναται να προσκομισθεί πιστοποιητικό για τη συμμόρφωση του υλικού με το EN772-1. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα γίνει αποδεκτό

Α/Α 24 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα γίνει αποδεκτό το πιστοποιητικό/τεχνικό φυλλάδιο του υλικού για τα πρότυπα EN22, EN370, EN118, EN113, EN73, EN84 όπως στο διαγωνισμό για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών της Πράξης «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι.Μ.Παντοκράτορος στις Καρυές»

Α/Α 25 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 4kg ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ

Το ΕΤΕΠ 1501-03-06-01-01 αφορά την Εθνική τεχνική περιγραφή που αναφέρει τα EN 13707 και EN 13969 και όχι τα πρότυπα που πρέπει να πιστοποιηθούν τα υλικά. Για το υλικό όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές δύναται να προσκομισθεί πιστοποιητικό για τη συμμόρφωση του υλικού με το με το EN 13707 και EN 13969. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα γίνει αποδεκτό

Α/Α 26 ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Σύμφωνα με τον πίνακα στο μέρος Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) απαιτείται το πρότυπο C593-06 που αφορά δείκτη ποζολανικότητας και ζητείται συνήθως για την θηραϊκή γη. Επειδή στις τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρεται κάποιος σχετικός δείκτης, παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν απαιτείται ή όχι η πιστοποίηση με το C593-06

Α/Α 28 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται πετροβάμβακας σύμφωνα με το EN 14303 που αφορά για χρήση σε κτηριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και με το EN 13162 που αφορά για τη χρήση σε μονώσεις κτιριακών κατασκευών. Επειδή τα προϊόντα που παράγονται δεν διαθέτουν ταυτόχρονα και τις 2 πιστοποιήσεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα γίνουν αποδεκτά προϊόντα που θα καλύπτουν μόνο το ένα πρότυπο.

Α/Α 33 ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Το ΕΤΕΠ 1501-03-07-02-00:2009 αφορά την Εθνική τεχνική περιγραφή που περιέχει τα πρότυπα πχ το EN 14411 και όχι τα πρότυπα που πρέπει να πιστοποιηθούν τα υλικά. Για το υλικό όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές δύναται να προσκομισθεί πιστοποιητικό για τη συμμόρφωση του υλικού με το EN14411 Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα γίνει αποδεκτό

Απάντηση

Α/Α 10 ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ

Θα γίνει αποδεκτή θηραϊκή γη με ειδικό βάρος μικρότερο από το προδιαγεγραμμένο (700-750 kg/m³) και συγκεκριμένα 550-600 kg/m³.

Α/Α 12 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Είναι αποδεκτό μόνο το τεχνικό φυλλάδιο του είδους.

Α/Α 15 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 20X10X5

Είναι αποδεκτό εφόσον η αντοχή του σε θλίψη είναι με βάση το πρότυπο EN 772-1 και ικανοποιεί την προδιαγραφόμενη αντοχή.

A/A 24 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Είναι αποδεκτό. Η Οδηγία 2004/42/ΕΚ δεν έχει εφαρμογή στα προϊόντα αυτού του τύπου.

A/A 25 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 4kg ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ

Είναι αποδεκτό εφόσον πληροί το πρότυπο EN 13707.

A/A 26 ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Είναι αποδεκτό χωρίς την πιστοποίηση C593-06.

A/A 28 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Είναι αποδεκτό εάν πληροί το EN 13162 που αφορά για τη χρήση σε μονώσεις κτιριακών κατασκευών.

A/A 33 ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Είναι αποδεκτά εφόσον ικανοποιούν την απαίτηση για υδατοαπορροφητικότητα (GROUP I) για τα πλακίδια τοίχου (εφυσωμένα) και την απαίτηση για απότριψη (GROUP 4) για τα πλακίδια δαπέδου.

Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και η καταλληλότητα των ειδών της προμήθειας θα ελέγχονται κατά τις παραδόσεις των υλικών από τον ανάδοχο, όπου θα ζητούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος